

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» апреля 2024 г., 55240061000210241854

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому
административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Омской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., № 2404/000-55/268/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Омская, г Омск, ул Профинтерна, Дом 3, 83812373660, e-mail: tond_kao@55.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный контроль)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 24 » апреля 2024 г., учетный номер 55240061000210241854.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, б-р Архитекторов, Дом 13 к. 2

(указывается адрес (адреса помещений) места осуществления контроля, если адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24", адрес юридического лица: 644074, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК,
АРХИТЕКТОРОВ БУЛЬВАР, ДОМ 13, КОРПУС 2

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных знаков)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- не обеспечено исправное состояние приспособлений для samozакрывания на дверях лестничных клеток здания (школа - позиции 1,3 (4 этаж), позиции 1,3,24,42 (3 этаж), позиции 1,4,25,49 (2 этаж), позиции 14,29,63,75 (1 этаж); детский сад - позиции 1,44 (2 этаж), позиции 61,72 (1 этаж); ФОК - позиции 56,50 (2 этаж), позиции 78,111 (1 этаж) технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А,А1,А2 от 10.12.2013) (п. 14 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
- отсутствует дистанционное управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей (фактически кнопки дистанционного управления расположены у клапанов дымоудаления, на уровне подвесного потолка (ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава I, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
15.08.2024

3. в поэтажном коридоре здания школы (позиция 39, 1-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013) в каждом отсеке потолка не установлены точечные дымовые пожарные извещатели, т.к. строительные конструкции (ребра плит) выступают от потолка на расстояние более 0,4 м (фактически 0,64-0,75 м) (ч.1 ст.6, ч. 6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.39 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
4. не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа), предназначенных для эвакуации людей из здания (детский сад) при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пп. б п. 17 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
5. не организована работа по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств (фактически, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная в здании блока школы находятся в неисправном состоянии) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
6. система автоматической пожарной сигнализации, смонтированная в части здания (школа) не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в помещении дежурного персонала, а также дублирование этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
7. помещения спортивного зала (позиции 99, 1-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013), актового зала (позиция 29, 2-го этажа технического паспорта на здание с инвентарным номером 52:401:005:000003560, Литер А, А1, А2 от 10.12.2013) не защищены дымовыми пожарными извещателями (фактически применены извещатели пламени) (ч.1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.1 СП 484.1311500.2020

«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

8. не обеспечен автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

9. светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 37 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); 1479

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

10. отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из горючих материалов (фактически применен материал рулонный изоляционный марки Изоспан «В», группой горючести ГЗ), что не соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания СО (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

11. не организованы работы по техническому обслуживанию систем вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающие исправное состояние с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

12. система пожарной сигнализации, смонтированной в здании блока школы не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки (фактически, шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине) (ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.08.2024

- 13 допускается использование подвального этажа здания (детский сад) для хранения мебели и других предметов (пп. б п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
- 14 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров детского сада, залных помещений детского сада (музыкальный зал, спортивный зал), непосредственно наружу (основной эвакуационный выход из здания блока детского сада) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически смонтированы запорные устройства в виде врезных замков с ключами) (п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
- 15 не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.42 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 42 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
- 16 не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной вентиляции) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
15.08.2024
- 17 для автоматизации систем противопожарной защиты в здании блока детского сада шлейфы автоматической пожарной сигнализации и соединительные линии по типу кабеля не соответствуют ГОСТ 31565-2012 (ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента


Срок устранения нарушения:

15.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, в котором установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся показателями нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору) **Малая Юлия Анатольевна**

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору) **Малая Юлия Анатольевна**, e-mail: **tond_kao@55.mchs.gov.ru**, телефон: **+7(3812)373660**

(фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) и должность должностного лица, неперекресточно подменяющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются адрес и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

